水道水水質検査結果(10月)

採 取 日：令和8年10月20日(火)

採取場所：①神土平(役場給水栓)・②五加大沢(大沢集会所給水栓)

検査機関：株式会社総合保健センター

検査項目	単　位	検　査　結　果		水質基準
		①大明神水系	②曲坂水系	
気　　温	℃	19.0	20.0	―
水　　温	℃	21.5	22.5	―
一 般 細 菌	CFU/ml	0	0	100以下
大　腸　菌	―	不検出	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/l	2.3	1.8	200以下
有 機 物 等	mg/l	0.3	0.4	3以下
ｐ　Ｈ　値	―	6.8（22℃）	6.9(22℃)	5.8-8.6
味	―	異常なし	異常なし	異常なし
臭　　気	―	異常なし	異常なし	異常なし
色　　度	度	0.5未満	0.5未満	5以下
濁　　度	度	0.1未満	0.1未満	2以下
残 留 塩 素	mg/l	0.30	0.50	0.1以上